



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Według rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych UE Nr 305/2011

Głośniki pożarowe przeznaczone do Dźwiękowych Systemów Alarmowych
Numer Referencyjny: DAL165/30102017v2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DAL 165/6 PP, DAL 165/10 PP
DAL 165/6 PP1, DAL 165/10 PP1

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

DAL 165/6 PP, DAL 165/10 PP
DAL 165/6 PP1, DAL 165/10 PP1

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Bezpieczeństwo pożarowe - głośnik pożarowy naściennie-sufitowy

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Partner Sp. z o.o.
ul. Kopernika 1, 48-340 Głucholazy, Polska

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy


7. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określonego w załączniku V:

System 1

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną notyfikowana jednostka:

CNBOP - BIP z numerem identyfikacyjnym 1438

przeprowadziła pierwsze badanie wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego, a także nadzoruje kontrolę produkcji w zakładzie zgodnie z Systemem 1 i wystawiła

Prezes Zarządu
„Partner” Sp. z o.o.

inż. Damian Skaczyło

certyfikat zgodności CE:
1438-CPR-0684

PARTNER
Sp. z o.o.
48-340 Głucholazy, ul. Kopernika 1
tel. 0048/ 77 40 92 490
fax. 0048/ 77 40 92 491
NIP 750-21-82-666 Regon 532380410



9. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy, patrz punkt 7

10. Deklarowane właściwości użytkowe


W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

Zasadnicze cechy	Rozdziały niniejszej Normy Europejskiej odnoszące się do wymagań EN:54-24:2008	Wynik badania
Skuteczność w warunkach pożaru	4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5	spełnia
Niezawodność działania	4.3, 4.4, 4.5, 5.6, 5.18	spełnia
Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie ciepła	5.7, 5.9	spełnia
Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgotność	5.10, 5.11	spełnia
Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję	5.13	spełnia
Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje i udary	5.14, 5.15, 5.16, 5.17	spełnia

11. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 10

Głuchołazy 01.01.2021

Damian Skaczyło
Prezes Zarządu
+48 507022437

Prezes Zarządu
„Partner” Sp. z o.o.

inż. Damian Skaczyło