




AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3908/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Partner Sp. z o.o.

ul. Kopernika 1

48-340 Głucholazy

stwierdza, że wyrób:

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu WAL 165/6 PP,
WAL 165/10 PP

produkowany przez:

Partner Sp. z o.o.

ul. Kopernika 1

48-340 Głucholazy

w zakładzie produkcyjnym:

Partner Sp. z o.o.

ul. Kopernika 1

48-340 Głucholazy

spełnia wymagania:

pkt. 11.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5219/2019 z dnia 09.05.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 2085/BA/19 z dnia 13.02.2020 r., nr 2084/BA/19 z dnia 07.01.2020 r., nr 1644/BA/16 z dnia 15.02.2016 r., nr 5121/BA/11 z dnia 19.05.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu i Automatyki Pożarnej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3908/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa:

od 20.02.2020 r.

do 19.02.2025 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 20 lutego 2020 r.

Strona 1/2